



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtcl.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел./факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnnvk@mail.ru

г. Новокузнецк

30 марта 2017

16 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица (индивидуального предпринимателя)**

№ 13

По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Батюшкова, 3
(место проверки)

на основании: во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города
Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Потапова А.Г. от 20 февраля
2016 года № 13,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: МБОУ «Гимназия №73»

Дата и время проведения проверки:

«17» марта 2017 с 10 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. «30» марта 2017.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района, УНДПР ГУ МЧС России
по Кемеровской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ «Гимназия №73» Одинец Т.Б.

22.02.2017 года

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Дидрих Артем Александрович государственный

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

инспектор г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору.

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «Гимназия №73» Одинец Т.Б.,
заместитель директора МБОУ «Гимназия №73» Бурдина О.Н.

О проверке Директор МБОУ «Гимназия №73» Одинец Т.Б. уведомлена в установленные
законом сроки.

В ходе проведения проверки проверено:

Представлены документы с сопроводительным письмом от 17.03.2017.

МБОУ «Гимназия №73» представляет собой отдельно стоящее 4-х этажное здание 2 степени огнестойкости с пристроенным 2-х этажным зданием 2 степени огнестойкости. Имеет 1 основной выход и 2 запасных выхода. Объект оборудован АПЗ с выводам сигнала на ЦППС г.Новокузнецка. АПЗ обслуживается и находится в исправном состоянии. На объект подготовлена декларация о ПБ № 32431367-ТО-00428 от 22.03.2017.

Огнетушители к количеству 24 шт. ПГ за территорией на расстоянии 20 метров, очищен. Инструктажи по ПБ периодически проводятся, 120 сотрудников.

В ходе проведения проверки установлено:

2. Нарушения обязательных требований не выявлено.

№№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, кабинет технологии (деревообработки) не отделен противопожарной преградой от коридора	СНиП 21-01-97* п.7.4	Директор МБОУ «Гимназия №73» Одиноц Т.Б.
2.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, кладовая на 3-м этаже не отделена противопожарной преградой от коридора	СНиП 21-01-97* п.7.4	Директор МБОУ «Гимназия №73» Одиноц Т.Б.
3.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, архив библиотеки не отделен противопожарной преградой от кабинета и коридора	СНиП 21-01-97* п.7.4	Директор МБОУ «Гимназия №73» Одиноц Т.Б.

4.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, кладовая на 2-м этаже не отделена противопожарной преградой от коридора	СНиП 21-01-97* п.7.4	Директор МБОУ «Гимназия №73» Одинец Т.Б.
5.	Сняты предусмотренные проектной документацией двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, 2-й этаж переход между частями зданий	ППР в РФ п.23 д	Директор МБОУ «Гимназия №73» Одинец Т.Б.
6.	В подвальном помещении, не имеющих 2-х эвакуационных выходов допущено пребывание людей	СНиП 21-01-97* п.6.12* п. 6.13*	Директор МБОУ «Гимназия №73» Одинец Т.Б.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не требуется**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

предписание № 13/1/8 от 30.03.2017

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

.03.2017

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица)