



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000, г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел./факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnnvk@mail.ru

Предписание № 13/1/8

по устранению нарушений установленных требований
в области пожарной безопасности

«30» марта 2017г.

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Гимназия №73»

по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Батюшкова, 3

(наименование, адрес федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Директору МБОУ «Гимназия №73» Одинец Тамаре Борисовне

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Потапова А.Г. от 20 февраля 2016 года № 13, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ, была проведена плановая выездная проверка в период «17» марта 2017 с 10 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. «30» марта 2017 продолжительностью 9 рабочих дней, государственным инспекторам г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Дидрих Артемом Александровичем территории, здания и помещений МБОУ «Гимназия №73», расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Батюшкова, 3

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор в области пожарной безопасности, гражданской обороны защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проводившего проверку, наименование объекта проверки и его адрес)

совместно с: Директором МБОУ «Гимназия №73» Одинец Т.Б., заместителем директора МБОУ «Гимназия №73» Бурдиной О.Н.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или	СНиП 21-01-97* п.7.4	01.07.2017	

	противопожарными преградами, кабинет технологии (деревообработки) не отделен противопожарной преградой от коридора			
2.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, кладовая на 3-м этаже не отделена противопожарной преградой от коридора	СНиП 21-01-97* п.7.4	01.07.2017	
3.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, архив библиотеки не отделен противопожарной преградой от кабинета и коридора	СНиП 21-01-97* п.7.4	01.07.2017	
4.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, кладовая на 2-м этаже не отделена противопожарной преградой от коридора	СНиП 21-01-97* п.7.4	01.07.2017	
5.	Сняты предусмотренные проектной документацией	ППР в РФ п.23 д	01.07.2017	

	двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, 2-й этаж переход между частями зданий			
6.	В подвальном помещении, не имеющим 2-х эвакуационных выходов допущено пребывание людей	СНиП 21-01-97* п.6.12* п. 6.13*	10.04.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Новокузнецка и Новокузнецкого района
по пожарному надзору
«30» марта 2017



А.А. Дидрих

Предписание для исполнения получил:

✓

 (подпись)
 «30» 03 2017

 (должность, фамилия, инициалы)